



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

(Роспотребнадзор)

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Магаданской области
в Ольском районе

Рабочая ул., д. 33А, п. Ола, 685910

Тел. 2-30-60 факс 2-59-19, E-mail: ola@49.rospotrebnadzor.ru

ОКПО 31632432, ОГРН 105490008811, ИНН/КПП 4909025803/490901001

(наименование территориального органа государственного контроля (надзора))

**Предписание об устранении выявленных нарушений
обязательных требований
№ 5 от 21.03.2024 года**

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Магаданской области в Ольском
районе, Магаданская область, Ольский район, п. Ола, ул. Рабочая, д. 33-А

(место выдачи предписания)

Мною, ведущим специалистом-экспертом территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Магаданской области в Ольском районе Моревой Еленой Андреевной при проведении 05.03.2024 года профилактического визита в отношении ГОСУДАРСТВЕННОГО КАЗЕННОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО АДАПТИРОВАННЫМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ "МАГАДАНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР ОБРАЗОВАНИЯ № 2", ИНН 4901004174, ОГРН 1024900625640, юридический адрес: 685910, Магаданская область, Ольский район, п. Ола, ул. Ленина д. 54-А, осуществляющего деятельность по адресу: 685910, Магаданская область, Ольский район, п. Ола, ул. Ленина д. 54-А (указывается наименование контролируемого лица, адрес места нахождения и места осуществления деятельности)

1. При проверке личных медицинских книжек сотрудников выявлены следующие замечания у сторожа Отваловой Т.А., у сторожа Голобоковой М.А., у дворника Ивченко Р.О. отсутствуют данные о гигиеническом обучении и аттестации что является нарушением ст. 36 ФЗ № 52 от 30.03.1999г. «О санитарно – эпидемиологическом благополучии населения», п.1.5 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее по тексту СП 2.4.3648-20), п.1 Приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации от 29.06.2000 N 229 «О профессиональной гигиенической подготовке и аттестации должностных лиц и работников организаций».
2. Тепловой радиатор в спальне для мальчиков, а также тепловой радиатор в моечной пищеблока имеют следы ржавчины, следы течи радиатора, что является нарушением п.2.7.1 СП 2.4.3648-20.
3. В переходе 1 этажа оконные пластиковые откосы частично разбиты и сломаны, данные трещины и дыры замазаны белой штукатуркой, которая со временем начала трескаться и отпадать, также имеется нарушение целостности дверного пластикового полотна (обнаружены пробоины) возле входа в медицинский кабинет, что является нарушением п.2.5.1 СП 2.4.3648-20.
4. Согласно экспертному заключению № 412 от 20.03.2024 г., установлено следующее:
- протокол № 01886 от 05.03.2024 г. - дезинфицирующий раствор «Жавель Син» с концентрацией 0,06% для обработки поверхностей, отобранный в пищеблоке ГКОУ «Магаданский областной центр образования №2» по адресу: п. Ола, ул. Ленина, д. 54-а, Ольский район, Магаданская область – фактическое процентное содержание активного хлора

составляет менее 0,07% и не соответствует инструкции по применению, что не соответствует требованиям п. 2.11.6. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», п. 4.6. СанПиН 2.3./2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».

- протокол № 01887 от 05.03.2024 г. - дезинфицирующий раствор «Жавель Син» с концентрацией 0,06% для дезинфекции использованных масок, отобранный в пищеблоке ГКОУ «Магаданский областной центр образования №2» по адресу: п. Ола, ул. Ленина, д. 54-а, Ольский район, Магаданская область – фактическое процентное содержание активного хлора составляет менее 0,07% и не соответствует инструкции по применению, что не соответствует требованиям п. 81, п. 83 раздел III СанПиН 3.1.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней".

5. Согласно экспертному заключению № 409 от 20.03.2024 г., установлено следующее
- протоколу инспекции № 5/41-М от 13.03.2024 г. – измерение параметров микроклимата: на момент проведения измерений 05 марта 2024 г. в ГКОУ «Магаданский областной центр образования №2» по адресу: п. Ола, ул. Ленина, д. 54-а, Ольский район, Магаданская область - во всех измеренных точках фактические показатели температуры воздуха были выше допустимого уровня, фактические показатели относительной влажности воздуха были ниже допустимого уровня, не соответствует требованиям п. 98 (табл. 5.34) СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».
 - протоколу инспекции № 10/41-О от 13.03.2024 г. – измерение искусственной освещенности и коэффициента пульсации освещенности: на момент проведения измерений показателей искусственной освещенности 05 марта 2024 г. в ГКОУ «Магаданский областной центр образования №2» по адресу: п. Ола, ул. Ленина, д. 54-а, Ольский район, Магаданская область – фактический измеренный уровень коэффициента пульсации освещенности на поверхности учебной доски в кабинете истории был выше допустимого уровня, что не соответствует требованиям п. 144 (табл. 5.54) СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, обязательные требования которого были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю в срок до 21 октября 2024 года:

1. Устранить нарушения в личных медицинских книжках у сторожа Отваловой Т.А., у сторожа Голобоковой М.А., у дворника Ивченко Р.О., пройти обучение по гигиеническому воспитанию и обучению граждан.
2. Заменить тепловой радиатор в спальне для мальчиков, а также тепловой радиатор в моечной пищеблока которые имеют следы ржавчины, следы течи радиатора.
3. Провести ремонтные работы по восстановлению целостности оконных откосов в переходе 1 этажа, а также восстановить целостность дверного полотна на входной двери ведущей на лестницу около входа в медицинский кабинет.
4. Обеспечить проведение контроля за содержанием действующих веществ в дезинфицирующем средстве «Жавельон» с концентрацией 0,06%
5. Обеспечить фактические показатели температуры воздуха до нормируемых показателей во всех измеренных точках, фактические показатели относительной влажности воздуха до нормируемых показателей во всех измеренных точках.

Обеспечить фактические показатели искусственной освещенности и коэффициента пульсации освещенности до нормируемых показателей на поверхности учебной доски в кабинете истории.


Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО АДАПТИРОВАННЫМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ "МАГАДАНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР ОБРАЗОВАНИЯ № 2", 685910, Магаданская область, Ольский район, п. Ола, ул. Ленина д. 54-А
 наименование и адрес места нахождения контролируемого лица

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Магаданской области в Ольском районе (Магаданская область, п. Ола, ул. Рабочая, д. 33-А), тел./факс. 841341-25919, по адресу электронной почты: ola@49.rospotrebnadzor.ru, заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом в срок до «21» октября 2024 г. с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.


Ведущий специалист-
эксперт ГО
(должность лица, составившего
предписание)



Морева Е.А.

(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) « 21 » марта 2024г.



(подпись)

Н. В. Павлова

(инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу:

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП**

Сертификат 595079120666552259363833422548667397541845386418
 Владелец Павлова Наталья Владимировна
 Действителен с 16.08.2024 по 16.08.2025