



№ ПМ 49250041000117681442 от 07.04.2025

Номер электронного паспорта профилактического мероприятия, QR-код



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Территориальный отдел Управления
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека по Магаданской области в Ольском районе

Рабочая ул., д.33-А, п. Ола, 685910
тел. (41341) 2-30-60 факс 2-59-19 E-mail:ola@49.rospotrebnadzor.ru
ОКПО 31632432, ОГРН 1054900008811, ИНН/КПП 4909025803/490901001

(наименование территориального органа государственного контроля (надзора))

Предписание об устранении выявленных нарушений обязательных требований от 29.04.2025 № 12

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Магаданской области в Ольском районе, Магаданская область, Ольский район, п. Ола ул. Рабочая д. 33-а

(место выдачи предписания)

Мною, ведущим специалистом-экспертом территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Магаданской области в Ольском районе Моревой Еленой Андреевной

(должность лица, составившего предписание)

(фамилия и инициалы лица, составившего предписание)

при проведении контрольного (надзорного) мероприятия,

(указывается вид контрольного (надзорного) мероприятия)

планового профилактического визита

(нужное выделить)

на основании плана проведения обязательных профилактических визитов по федеральному государственному санитарно-эпидемиологическому контролю (надзору) Управления Роспотребнадзора по Магаданской области на 2025 год, утвержденный руководителем Управления Роспотребнадзора по Магаданской области С.А. Корсунской от «28» декабря 2025 года.

учетный номер 49250041000117681442 в отношении: ГОСУДАРСТВЕННОГО КАЗЕННОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО АДАптиРОВАННЫМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ "МАГАДАНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР ОБРАЗОВАНИЯ № 2", ИНН 4901004174, ОГРН 1024900625640, чрезвычайно высокий риск.

(указать наименование или ФИО контролируемого лица, ИНН, ОГРН)

выявлены следующие нарушения обязательных требований, установленных

международными договорами Российской Федерации, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, регуливающими отношения в области защиты прав потребителей и/или санитарно-эпидемиологического благополучия населения:

1. На потолке спортивного зала межпанельные швы осыпались и требуются ремонтные работы, на стенах спортивного зала также штукатурка с краской местами обвалилась. В классе-комплекте с 1 по 4 класс под окном от стены частично отвалилась штукатурка, что является нарушением п.2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее по тексту СП 2.4.3648-20).
2. В столовой учреждения тепловой радиатор имеет следы ржавчины, следы течи радиатора (также ржавые подтеки обнаружены на стене рядом с радиатором), что является нарушением п.2.7.1 СП 2.4.3648-20.
3. В спортивном зале не все светильники находятся в исправном состоянии, что является нарушением п.2.8.9 СП 2.4.3648-20.
4. При проверки складского помещения, предназначенного для сыпучих продуктов (бакалея), установлено хранение крупы пшеничной, риса, макаронных изделий в индивидуальных упаковках в деревянных ларях, при этом лари на момент проверки осыпаются деревянными опилками, что является нарушением п.2.18 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» (далее по тексту СанПиН 2.3/2.4.3590-20).

(указать описание каждого выявленного нарушения обязательных требований с указанием конкретных структурных единиц нормативного правового акта, содержащего нарушение обязательных требований (номер подпункта, пункта, части, статьи, наименование и номер федерального закона, нормативного (-ых) правового(-ых) акта(-ов), требования которого (-ых) были нарушены)

которые не устранены до окончания проведения планового обязательного профилактического визита.

На основании изложенного, руководствуясь пунктом 1 части 2 статьи 90, статьей 90.1 Федерального закона от 31.07.2020г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», с целью устранения выявленных нарушений предписываю в срок до 15 декабря 2025 года:

Государственному казенному общеобразовательному учреждению для обучающихся по адаптированным образовательным программам "Магаданский областной центр образования № 2" по адресу: Магаданская область, Ольский район, п. Ола ул. Ленина д. 54-А **выполнить**

(сведения о лице, которому выдается предписание (наименование (фирменное наименование) юридического лица и место нахождения, адрес) юридического лица; фамилия, имя, отчество физического лица, сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем органе (при наличии), адрес места жительства и места фактического осуществления деятельности)

перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленных нарушений обязательных требований:

1. В образовательном учреждении провести ремонтные работы на потолке спортивного зала, а именно зашпаклевать и покрасить межпанельные швы на стенах спортивного зала и в классе-комплекте с 1 по 4 класс на стене под окном.
2. Отремонтировать или заменить тепловой радиатор, в столовой учреждения который подтекает и имеет следы течи, а также закрасить ржавые подтеки обнаруженные на стене рядом с неисправным радиатором.

3. Все источники искусственного освещения в спортивном зале учреждения содержать в исправном состоянии, перегоревшие световые светильники заменять на работающие своевременно.
4. Заменить деревянные лари для хранения сыпучих продуктов или провести реконструкцию ларей из материалов позволяющих проводить влажную уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств.

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

1. Предоставить письменные пояснения и фотографии подтверждающие факты проведения ремонтных работ: на потолке и стенах спортивного зала, а также в классе-комплекте с 1 по 4 класс на стене под окном.
2. Предоставить письменные пояснения и фотоотчет, подтверждающие проведение ремонтных работ в столовой учреждения (замена и/или ремонт теплового радиатора, устранение следов протечки неисправного радиатора на стене).
3. Предоставить письменные пояснения по факту своевременной замены перегоревших источников искусственного освещения в спортивном зале учреждения.
4. Предоставить фотографии, подтверждающие проведение ремонтных работ по реконструкции или замене деревянных ларей предназначенных для хранения сыпучих пищевых продуктов.

Срок устранения нарушения до 15 декабря 2025 года.

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения допущенного нарушения обязательных требований, с разумным сроком устранения выявленного нарушения обязательных требований с указанием конкретной даты)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на: Государственное казенное общеобразовательное учреждение для обучающихся по адаптированным образовательным программам "Магаданский областной центр образования № 2" по адресу: Магаданская область, Ольский район, п. Ола ул. Ленина д. 54-А.

(должность лица, фамилия, имя, отчество физического лица, наименование юридического лица, на которое возлагается ответственность)

Невыполнение настоящего предписания влечет привлечение к административной ответственности по ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

При неисполнении предписания в установленные сроки контрольный (надзорный) орган на основании ч. 2 ст. 95 Федерального закона от 31.07.2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» принимает меры по обеспечению его исполнения вплоть до обращения в суд с требованием о принудительном исполнении предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в досудебном порядке руководителю (заместителю руководителя) Управления Роспотребнадзора по Магаданской области либо в Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в течение десяти рабочих дней с момента получения контролируемым лицом предписания в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение трех месяцев со дня получения предписания контролируемыми юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями в

арбитражный суд в соответствии с арбитражным процессуальным законодательством, гражданами – в суд общей юрисдикции в соответствии с Кодексом административного судопроизводства РФ.

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора, а также федерального государственного контроля (надзора) в области защиты прав потребителей, может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

(порядок и сроки обжалования предписания)

Ведущий специалист-эксперт		Е.А. Морева
(должность лица, составившего предписание)	(подпись)	(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) « _____ » _____ 2025г. _____
(подпись) (инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу:

1. kor_shkola@list.ru

2. _____

В соответствии с частью 3 статьи 90.1 Федерального закона от 31.07.2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» в случае, если контролируемое лицо является государственным или муниципальным учреждением, предписание об устранении выявленных нарушений обязательных требований выдается контролируемому лицу и (или) направляется органу, осуществляющему функции и полномочия учредителя контролируемого лица. В случае выдачи предписания об устранении выявленных нарушений обязательных требований контролируемому лицу копия такого предписания направляется органу, осуществляющему функции и полномочия учредителя контролируемого лица.